

試驗報告



報告編號：HV-20-06261

頁數：1 OF 1

報告日期：109年11月03日

委託單位：富銘有限公司
 樣品名稱：Tarkett Toro SC 滿鋪同質透心地板
 加註項目：批號:101854651
 送驗人員：富銘有限公司(孫牧凡)
 收件日期：109年10月21日
 試驗日期：109年10月21日~109年11月03日
 試驗方法：CNS 8907(2016) 建築用聚合物地磚試驗法
 備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：

| 試驗項目 | 單位 | 試驗方法 | MDL | 試驗結果 |
|--|-------|---|-----|------|
| 塑化劑(可塑劑)含量試驗 | | | | |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) | mg/kg | 參考 CNS 15138 (民國 101 年)， 以氣相層析儀/質譜儀檢測。 | 30 | n.d. |
| 鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2) | mg/kg | | 30 | n.d. |
| 鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7) | mg/kg | | 30 | n.d. |
| 鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1) | mg/kg | | 100 | n.d. |
| 鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0) | mg/kg | | 100 | n.d. |
| 鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0) | mg/kg | | 30 | n.d. |
| 鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.: 131-11-3) | mg/kg | | 30 | n.d. |
| 鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.: 84-66-2) | mg/kg | | 30 | n.d. |

1. mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 1000ppm
 2. MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)
 3. n.d. = Not Detected (未檢出)；小於 MDL

註：1.本試驗報告塑化劑(可塑劑)含量試驗委託 SGS 綜合化學實驗室-台北執行。
 2.測試部位敘述：整體混測。

----- o o o -----

規範要求值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。


 報告簽署人


Laboratory Testing · ISO Certification · Inspection

No.35, Wu Chyuan Road
WuKu Industrial Zone,
Taipei County, Taiwan
Tel: (886-2) 2298-3355
Fax: (886-2)2298-3880

1/1

REPORT NO.: HV-20-06261

樣品照-正面



樣品照-背面